

# 各国の関連情報公表状況の比較表

		EU Target Model	イギリス	北欧	ドイツ	フランス
プラットフォーム提供者		ENTSO-E : Transparency Platform	Elexon社: Balancing Mechanism Reporting Service (BMRS)	Nord Pool	4TSO: regelleistung	RTE
直前のコマのインバランス 料金等	直前のコマのインバランス 料金	○	各コマの30分後まで	各コマの20分後まで	精算日の該当月末から、1か 月後	各コマの5分後まで
	その算定根拠	-	各コマの30分後まで	-	-	-
	インバランス量	○	各コマの30分後まで	各コマの20分後まで	精算日の該当月末から、1か 月後	各コマの5分後まで
	そのコマの需給の状況(予 備率)	-	各コマの30分後まで	-	-	-
現在の系統状況	足下の需給状況(総需要、 再エネの発電の状況等)		各コマの60分後まで			
現在及び今後のコマのイン バランス料金の推測に資す る情報	現在(直前)の調整力の稼 働状況		各コマの11~15分後程度	各コマの20分後まで	精算日の該当月末から、1か 月後	各コマの5分後まで
	Balancing Mechanismに登 録した各ユニットのkWh価格	-	GC後すぐ	-	-	-
	マージン(供給余力)の予測 値	-	前日12時 8,4,2,1時間前	-	-	-
	発電ユニットのトラブル情報		可及的速やかに(遅くとも60分 以内)			

※現在も調査中のため、一部不正確な情報が含まれる可能性がある